


ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	wedi GmbH Hollefeldstraße 51 48282 Emsdetten
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Fundo Primo 1500 x 1500 mm
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-1:2010-10 DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2012-06)

Konformitätszeichen

Registernummer	P1B058
Gültig bis	2015-10-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	P1B058 von 2013-08-28
Technische Angaben	<p>Beschreibung: wedi Fundo bodengleiche Duschen sind wasserdichte, bodenbündige, verfließbare Bodenelemente mit dicht montiertem Bodenablauf, einer wasserdichten Beschichtung und integriertem Gefälle</p> <p>Fundo Primo:</p> <p>Abmessungen: 1500 x 1500 x 40 mm, Ablauf zentral und dezentral, Gefälle 2 %</p> <p>Waagerechter Bodenablauf: - Fundo Ablauf Mini Max, DN 40 mit Ablaufleistung 32,4 l/min - Fundo Ablauf waagerecht, DN 50 mit Ablaufleistung 48,0 l/min</p> <p>Senkrechter Bodenablauf: - Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 mit Ablaufleistung 60,0 l/min - Fundo Ablauf senkrecht, DN 70 mit Ablaufleistung 52,8 l/min</p> <p>Aufgrund der höheren Ablaufleistung wird ein Ablauf ab DN 50 empfohlen.</p> <p>Mindestaufbauhöhe: - waagerechter Ablauf: 130 mm, senkrechter Ablauf: 40 mm</p>
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	Lautsch-Wunderlich, Dagmar Taubertstr. 5 14193 Berlin
Prüfbericht(e)	Gutachten von 2012-09-15
Bemerkung(en)	Die Anforderungen der DIN 18040-1 und DIN 18040-2, auch "R", d.h. zur uneingeschränkten Rollstuhlnutzung sind erfüllt.

